



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: ogpnrk@emercom.parma.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД Прилузского района УНД ГУ МЧС РФ по РК

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

Республика Коми, Прилузский район, с.Объячево, ул.Советская д.14

тел: (82133) 2-34-16. E-mail: ogpn_priluz@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

с.Объячево
(место составления акта)

« 26 » сентября 20 13 года.
(дата составления акта)

13 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

по результатам рассмотрения заявления

№ 378

Государственный инспектор Прилузского района по пожарному надзору

Панев Роман Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного (ых) инспектора (ов) по пожарному надзору, проводившего (их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период:

с 09 час. 00 мин. « 26 » сентября 20 13 г.
по 10 час. 00 мин. « 26 » сентября 20 13 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» с.Объячево

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: Р.К., Прилузский район, с.Объячево, ул.Интернациональная д.4а

при обследовании совместно с: заведующим МБДОУ «Детский сад №1» с.Объячево

Сельковой Еленой Валерьевной

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица, работника, привлекаемого при проведении обследования; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:
Здание детского сада 1-этажное, деревянное. Площадь помещения составляет (по паспорту БТИ) 338 кв.м
Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1 Освещение электрическое, отопление центральное водяное, вентиляция – естественная. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре по 1 типу. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители. Пути эвакуации и электрооборудование находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии.